



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-01, Факс: (831) 433-57-45  
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

606400, Нижегородская область,  
г.Балахна, пр.Революции, д.85

(место составления акта)

“ 22 ” ноября 2017 г.  
(дата составления акта)

15.00

(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица**

№ Пр-2418/17/А/14

По адресу/адресам:

606400, Нижегородская область, г.Балахна, пр.Революции, д.85

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 23 октября 2017 года № пр-2418/17, заместителя руководителя Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ускова С.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Балахнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ОГРН 1025201421508 ИНН 5244009712

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Наименование производственного отделения	Место нахождения производственного отделения
ГБУ «ЦВР» «Балахнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	606400, Нижегородская область, г.Балахна, пр.Революции, д.85

Дата и время проведения проверки:

“	”	г	с	час	мин.	до	час.	мин.
Продолжительность		г	с	час	мин.	до	час.	мин.
Продолжительность		г	с	час	мин.	до	час.	мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 (семь) рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Волжско-Окским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки):

Директор



В.Ф. Колосов

08.11.2017

10.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Кудряшов Андрей Гурьевич

- старший государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и ГТС Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Морозова Людмила Михайловна - завхоз ГБУ «Балахнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» приказ о назначении № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица №пр-2418/17 от 23.10.2017

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и ГТС



Ст. гос. инспектор ..... Кудряшов А.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор ГБУ «Балахнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Колосов В.Ф.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)

“ 22 ”	ноября	2017	г.
--------	--------	------	----



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)